

**Паспорт**  
доступности объекта  
для лиц с ограничениями жизнедеятельности

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска  
«Детский сад № 449 «Солнечный» (МКДОУ д/с № 449)

630008 г. Новосибирск ул. Чехова, 198  
2020 год

Согласовано:  
Начальник департамента образования мэрии города  
Новосибирска  
Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:  
Заведующий МКДОУ д/с № 449  
С.А. Кузьминых  
Приказ от  
№ \_\_\_\_\_



### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

"24" июля 2020 г.

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 449 «Солнечный» (МКДОУ д/с № 449)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630008 г. Новосибирск ул. Чехова, 198
- 1.3. Сведения о размещении объекта: двухэтажное отдельно стоящее здание, 3640,3 кв. м., наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 2019г., год постройки пристройки: - ; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 449 «Солнечный» (МКДОУ д/с № 449)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630008 г. Новосибирск ул. Чехова, 200  
телефон: +7(383)304-76-15, e-mail: ds\_449@edu54.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

- 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска  
 1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование  
 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
 2.5. Виды услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования  
 2.6. Форма оказания услуг: на объекте  
 2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 450 человек

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
Автобус №18,75; маршрутное такси №42,45,63; троллейбус №5,8  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Коммунарская»  
 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 метров  
 3.2.2. Время движения (пешком): 6-8 минут  
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)  
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет  
 Их. обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	



1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С), ДЧ-И (К,О), ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С), ДУ (О,Г,У) ДЧ-И(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У; частично доступным для инвалидов категорий К; недоступным для инвалидов категорий С.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: на входе в группы установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: имеется санитарный узел для инвалидов; отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.

<\*\*\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

- 4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *по мере поступления финансирования*  
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

**5. Паспорт сформирован на основании:**

Акта обследования объекта: № 1, дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.